

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.07.2018

Avaldamise lõpp: 18.07.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud SW ENERGIA OÜ (registrikood: [10552918](#)) (aadress Tehnika tn 1, Paikuse alev, Paikuse vald, Pärnumaa, 86602) õhusaasteloa nr L.ÕV/300479 muutmise korralduse eelnõu ja õhusaasteloa muutmise eelnõu. SW ENERGIA OÜ põhitegevuseks on Türi linnas soojusenergia tootmine ja selle realiseerimine kaugküttevõrgu tarbijatele.

SW ENERGIA OÜ omab tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/300479, mis on väljastatud käitisele aadressil Tehnika tn 5, Türi linn, Järvamaa (katastritunnus 83701:001:0250). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses asjaoludega, et katlamaja rekonstrueerimise käigus paigaldatakse kinnistule lisaks olemasolevale põletusseadmele kaks tahkekütusel töötavat põletusseadet. Olemasolev põlevkiviõlil töötav katel jääb reservkatlaks. Olemasoleva põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 4,444 MWth. Lisanduvate tahkekütusel töötavate põletusseadmete soojussisendile vastavad nimisoojusvõimsused on 2,353 MWth ja 1,118 MWth. Aastaseks eeldatavaks põlevkiviõli koguseks on 1140 tonni, puiduhakke ja puidujäätmete koguseks 4205 tonni ja turba koguseks 3929 tonni.

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim umbes 500 meetri kaugusel kirdes asuv Lokuta mõisa park (KLO1200504), mille kaitse eesmärkidele katlamaja tegevus mõju ei avalda.

SW ENERGIA OÜ katlamaja tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnanähtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste nimistusse, kuid kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224). Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 2 nimetatud tegevusega.

Määruse nr 224 § 1 lg 1 ja § 2 p 1 kohaselt tuleb anda eelhindang elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 megavatti. SW ENERGIA OÜ põletusseadmete soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 7,915 MWth.

Lähtudes eelnevast, ei ole keskkonnamõju hindamise algatamine kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhindangut vastavalt KeHJS § 6 lg 2 ega kaaluda keskkonnamõju hindamise vajalikkust.

Eelnõude, loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307, tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, Lääne-Viru maakond, 44307 kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaaande number 1319296