

Saasteloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 28.04.2010

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab, et TALLINNA KÜTE AS-ile (registrikood 10811060) on väljastanud välisõhu saasteload maagaasil töötavatele katlamajadele, mis asuvad Tallinna linnas aadressidel Ankru 17 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318656), Katusepapi 29a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318657), Kivimurru 39a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318658), Lõime 12 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318659), Lõime 19 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318661), Lõime 20 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318662), Majaka 4a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318663), Peterburi tee 32a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318664), Valdeku 152a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318665), Ristiku 83a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318666), Sõle 64a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318667), Sõle 69 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318668), Sõle 82a (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318669) ja Tuulemaa 13 (välisõhu saasteluba nr L.ÕV/318670).

Ankru 17 katlamaja võimsus on 3,91 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 600 tuh m³.
Katusepapi 29a katlamaja võimsus on 4,23 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 750 tuh m³.
Kivimurru 39a katlamaja võimsus on 1,89 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 400 tuh m³.
Lõime 12 katlamaja võimsus on 1,04 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 150 tuh m³.
Lõime 19 katlamaja võimsus on 1,7 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 320 tuh m³.
Lõime 20 katlamaja võimsus on 1,44 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 230 tuh m³.
Majaka 4a katlamaja võimsus on 2,65 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 600 tuh m³.
Peterburi tee 32a katlamaja võimsus on 3,54 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 700 tuh m³.

Valdeku 152a katlamaja võimsus on 1,0 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 350 tuh m³.
Ristiku 83a katlamaja võimsus on 1,5 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 300 tuh m³.
Sõle 64a katlamaja võimsus on 5,435 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 700 tuh m³.
Sõle 69 katlamaja võimsus on 1,18 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 220 tuh m³.
Sõle 82a katlamaja võimsus on 0,44 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 200 tuh m³.
Tuulemaa 13 katlamaja võimsus on 0,486 MW ning prognoositav maagaasi aastane kulu on 200 tuh m³.
Saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete koostis ja kogused vastavad kehtivatele normatiividele ning saastetaseme piirväärtusi ei ületata ning ettevõtte tegevusega kaasneb väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamist ei algatata, kuna ettevõtte tegevus ei põhjusta piirväärtuste ületamist.

Saasteloa taotlusmaterjalidega ja väljastatud loaga saab tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn, tel 674 4805) ning Keskkonnateabe Keskuse koduleheküljel aadressil <http://klis2.envir.ee/>.

Väljastatud välisõhu saasteluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67) sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 61, 375; 53, 336; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud korras.