

Saasteloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 13.08.2010

Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontor teatab, et on väljastanud OÜ-le Askoterm (registrikood 10220955, EMTAK: 35301 - auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine) kuuluvale Pajusti katlamaja põletusseadmetele välisõhu saasteloa nr L.ÕV/319108. Põletusseadmete summaarne soojusvõimsus on 1,64 MWth. Välisõhku eraldub NO_x 0,906 t/a, CO 0,906 t/a, LOÜ 0,06 t/a ja CO₂ 843,237 t/a. Kütuseks kasutatakse maagaasi ca 450 tuh Nm³/a. Põletusseadmete planeeritav summaarne tööaeg 16800 h/a. Saasteallikast välisõhku eralduvate saasteainete koostis ja kogused vastavad kehtivatele normatiividele ning saastetaseme piirväärtusi ei ületata ning ettevõtte tegevusega kaasneb väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamist ei algatata, kuna ettevõtte tegevus ei põhjusta piirväärtuste ületamist.

Saasteloa taotlusmaterjalidega ja väljastatud loaga saab tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi18, Rakvere, tel 325 8412) ning Keskkonnateabe Keskuse koduleheküljel aadressil <http://klis.envir.ee/>.

Väljastatud välisõhu saasteluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67) sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 61, 375; 53, 336; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud korras.