

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 13.12.2018

Avaldamise lõpp: 14.12.2048

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Otepää Veevärk (registrikood: [10273845](#)) (aadress Kastolatsi tee, Otepää linn, 67404, Otepää vald, Valga maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/321165 (edaspidi õhusaasteluba) muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba on 23.12.2011 antud Otepää linnas Kopli 6a asuvale katlamajale. Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses katlamaja rekonstrueerimisega. Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 05.12.2018 kirjana nr 15-2/18/19848.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Katlamajja paigaldatavate katelde summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 4,2 MWth. Katlamajas biokütuse (puidujäätmete) kateldeks on projekteeritud WET-1500MG soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 1,5 MWth ja WET-1000MG võimsusega 1 MWth vastavalt biokütuse kuluga kuni 450 ja 300 kg/h. Tekkivate suitsugaaside puhastamine toimub multitsüklonitega WMC-A-1500 ja WMC-A-1000. Avari- ja tipukoormuse kateldeks on kaks kütteõlil töötavat katelt soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 1,2 MWth ja 0,5 MWth vastavalt kerge kütteõli kuluga kuni 100,5 ja 41,9 kg/h. Olemasolevad korstnad demonteeritakse ning asendatakse uue kahelõõrilise korstnaga, kõrgusega 30 m. Biokütuse katelde korstna sisemõõt on 500 mm ja õlikatelde korstna sisemõõt on 350 mm. Uued taotletavad saasteainete lubatud aastased heitkogused on: tahked osakesed (PM-sum) – 14,121 t; vääveldioksiid (SO₂) – 1,080 t; lämmastikoksiidid (NO_x) – 6,561 t; lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) – 2,609 t; süsinikdioksiid (CO₂) – 834,372 t ja raskmetallid kokku (RM-sum) – 6,567 kg.

Katlamaja asub tiheasustusalal ja on ümbritsetud suures osas elamumaaga. Lähim elamu (Kopli tn 4 kinnistul) asub katlamaja korstnast ca 40 m kaugusel loode suunas.

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, Valga linn, tel 680 7901) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, Valga linn, 68203.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1403553