

Vee erikasutusloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 05.11.2010

Keskkonnaamet teatab, et on muutnud aktsiaselts Kuressaare Veevärk (reg nr 10083079) väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV.SA-191886 punkte 3.7; 10.1; 6.13 ja 11.14.2;

Keskkonnaamet muutis loa kehtivust ning väljastas loa kehtivusega kuni 31.12.2011. Vee erikasutusluba nr L.VV.SA-191886 on kehtinud kaks aastat ning loa kehtivusaeg ei ületa kokku viite aastat, seega Keskkonnaamet saab vee erikasutusloa kehtivusaja määrata vähemalt 2011. aasta lõpuni.

Kuressaare reoveepuhasti renoveeritakse ja täiustatakse, nii, et see täidaks kaasaegsele reoveepuhastile esitatavaid nõudeid. Reovesi puhastatakse mehaaniliselt, bioloogiliselt ja keemiliselt. Projekteeritud on nii fosfori kui lämmastiku ärastus ning reoveepuhastist ärajuhitav heitvesi vastab tehnoloogilise protsessi kirjelduse alusel täielikult Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määruse nr 269 alusel kehtestatud reostusnäitajate piirväärtustele. Kuressaare linna reostuskoormus vastab keskmiselt 36 tuhandele inimekvivalendile. Seega tuleb Kuressaare linna reovesi puhastada nii, et see vastaks määruse lisas 2 sätestatud heitvee reostusnäitajatele. Eeltoodust tulenevalt on alates 01.01.2011 kehtestatud piirmäärad kõikidele loaga määratud heitvee reostusnäitajatele (sh BHT7, KHT, heljum, üldfosfor ja üldlämmastik). Kuna taotluse kohaselt rakendub peale reoveepuhasti rekonstrueerimist metaankäärituse reaktori baasil toimuv jääkmuda töötlemise kompleks, mille tööprotsessi käigus toodetakse biogaasi ning tuleb aktsiaseltsil Kuressaare Veevärk esitada saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse nõuetele vastav keskkonnakompleksloa ning see on oma olemuselt tegevusluba, siis tuleb kompleksoa taotlus esitada hiljemalt 31.12.2010

Keskkonnaamet muudab seoses veeseaduse muutumisega 18.04.2009 vee erikasutusloa punkti 10.1 "veehaarete ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed" alapunkti 2.6. Nimetatud alapunkti alusel ei kehtesta veehaarde sanitaarkaitseala piire muutunud veeseaduse alusel enam Keskkonnaminister. Vastavalt Veeseaduse § 28 lg(5) alusel võib sanitaarkaitseala ulatuda veevõtukohast kuni 200 meetrini, kui vett võetakse veehaardest üle 500 ml/ööpäevas. Sellise sanitaarkaitseala piirid kehtestab veehaarde projekti alusel Keskkonnaamet.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimisesüsteemi seaduse § 6 lõike 2 kohase analüüsi tulemusel leiti, et kavandatav tegevus ei ole eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, kuna tegemist senise tegevuse jätkumisega, millel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole vajalik

Vee erikasutusloa nr L.VV.SA- 191886 muutmise otsusega saab tutvuda jKeskkonnaameti Kuressaare kontoris aadressil Tallinna 22, 93811 Kuressaare. Info tel 452 7771 või 4532 7763, e-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee või Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi kodulehel, aadressil <http://klis.envir.ee>.