

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 19.02.2019

Avaldamise lõpp: 20.02.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SW ENERGIA OÜ (registrikood: [10552918](#)) (aadress Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86602) 14.02.2019 esitatud õhusaasteloa taotluse. Taotlus ja sellega koos esitatud lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt) on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.02.2019 nr 15-2/19/1161-2 all.

SW ENERGIA OÜ katlamaja asub Harju maakonnas Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 kinnistul (katastritunnus: 14001:001:0804). Ettevõtte põhitegevuseks on auru- ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). SW ENERGIA OÜ vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 3 lg 1, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem.

Katlamajas on kaks tahkekütusega töötavat põletusseadet nimisoojusvõimsusega 4,706 MWth ning 0,950 MWth. Lisaks tahkekütusega töötavatele põletusseadmetele, on katlamajas ka üks põlevkiviõliga töötav reservkatel, mille nimisoojusvõimsus on 6,467 MWth. Tahkekütusel töötavad põletusseadmed töötavad kumbki umbes 6000 tundi aastas. Tavarežiimis töötavad tahkekütusel põletusseadmed üheaegselt talvisel perioodil umbes 3-4 kuu jooksul. Sellisel juhul töötavad mõlemad põletusseadmed maksimaalselt 70% koormusega. Muul ajal töötab üks tahkekütusel põletusseade. Põlevkiviõlil töötav põletusseade töötab tahkekütusel põletusseadmete remondi- ja hooldustööde ajal.

Katlamaja heiteallikateks on tahkekütustega töötavate põletusseadmete ühise suitsugaaside pesuriga korsten, avariikorsten ning põlevkiviõliga töötava põletusseadme korsten. Käitises kasutatakse aastas maksimaalselt 11 204 tonni hakkepuitu, 10 115 tonni turvast ning 1753 tonni põlevkiviõli.

Katlamaja territoorium on ümbritsetud tootmis-, äri- ja maatulundusmaaga. Lähim elamu asub käitise heiteallikatest umbes 100 meetri kaugusel (Keskuse tn 5, Kehra linn; katastritunnus: 29001:005:0450). Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim idasuunas, umbes 470 meetri kaugusel, asuv Jägala jõe kaitsealuse liigi (võldas) leiukoht (keskkonnaregistri kood KLO9102640).

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere; tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1428093