

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 22.12.2010

Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontor teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaselts Haljala Soojus (registrikood 10247300; EMTAK 35301 - auru- ja konditsioneeritud õhuga varustamine) välisõhu saasteloa taotluse koos LHK projektiga, mis on Keskkonnaametis 22.12.2010. a. registreeritud nr-ga V9-4/48897. Saasteluba taotletakse seoses varem kehtinud saasteloa kehtivusaja lõppemisega ja kütuse koguse vähendamisega ning ökonoomsete põletite kasutamisele võtmisega. Saasteallikad asuvad aadressil Rakvere mnt 11, Haljala alevik. Põletusseadmete nominaalsoojusvõimused on 4,8 MWth ja 3,48 MWth. Kütusena kasutatakse maagaasi maksimaalselt 700 tuh. Nm³ aastas. Suitsugaaside puhastamist ei toimu. Põletusseadmete korstnatest eraldub välisõhku järgmisi saasteaineid: NO_x 1,41 t/a, CO 1,41 t/a, LOÜ 0,094 t/a ja CO₂ 1311,702 t/a. Haljala katlamaja varustab soojusenergiaga ühiskondlikke- ja ärihooneid ning elamuid. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul pärast käesoleva teate ilmunist esitada Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontorile saasteloa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.