

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 27.12.2010

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et Urvaste Vallavalitsus (registrikood 75015456) taotleb välisõhu saasteluba Urvaste vallas Kuldre külas asuvale põhikooli katlamajale. Katlamajas asub kaks veekatelt: Kiviõli 50 ja Kiviõli 80, nominaalsoojusvõimsusega 0,49 MW ja 0,79 MW. Katlamaja töötab ainult kütteperioodil keskmiselt 5600 tundi aastas. Kütuse (puitkütus) aastakulu on kuni 400 t/a. Välisõhku suunatavate saasteainete maksimaalseteks heitkogusteks on: SO₂ - 0,042 t/a; NO₂ - 0,421 t/a; CO - 5,151 t/a; tahked osakesed - 4,292 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid - 0,206 t/a; raskmetallid - 0,004 t/a ja CO₂ - 456,724 t/a. Välisõhu saasteluba on vajalik, kuna katlamaja kogusoojusvõimsus ületab keskkonnaministri määrusega kehtestatud võimsust, millest alates on välisõhu saasteluba nõutav. Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris Võrus Karja 17A, tel 766 6144, e-post: valga@keskkonnaamet.ee. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.