

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 16.05.2019

Avaldamise lõpp: 17.05.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ KOSE VESI (registrikood: [10917886](#)) (aadress Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Põllu tn 14, 75101) nimele anti muudetud vee erikasutusluba [L.VV/328933](#) järgmiselt (puhastite likvideerimise ajaks):

1.1. kehtestati Ravila (HA041) väljalaskmele järgmised heitvee piirnormid: BHT7=50 mg/l, KHT=250 mg/l, heljum=70 mg/l, Nüld=120 mg/l ja Püld=6 mg/l;

1.2. kehtestati Vardja (HA039) väljalaskmele järgmised heitvee piirnormid: BHT7=50 mg/l, KHT=250 mg/l, heljum=70 mg/l, Nüld=120 mg/l ja Püld=6 mg/l;

1.3. kehtestati Palvere (HA067) väljalaskmele järgmised heitvee piirnormid: BHT7=80 mg/l, KHT=300 mg/l, heljum=70 mg/l;

1.4. kehtestati tööperioodi jooksul korra kuus Ravila väljalaskme HA041 juures suubla seire kahes kohas: 50 m enne ja 50 m peale väljalasku järgmistele näitajatele: ammonium, BHT5, heljuvained, lahustunud hapnik, KHT, pH üldfosfor, üldlämmastik.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Türi kontoris (F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <https://dhs-adr-kea.envir.ee>

Muudetud vee erikasutusluba nr [L.VV/328933](#) on kantud keskkonnaotsuste infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://kotkas.envir.ee/>

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Geidi Rõõm

Telefon: 3848741

E-post: geidi.room@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1469091