

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 26.04.2011

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et on menetlusse võtnud Narva Gate OÜ (rg-kood 11417217) välisõhu saasteloa taotluse ja LHK projekti. Saasteluba taotletakse saasteainete väljalaskmiseks atmosfääri kahest katlamajast, mis asuvad aadressil: Narva Joala 42 ja Tehase 3 Kreenholmi Valduse AS-i territooriumil. Saasteallikaks on kaks gaasikatlamaja. Tootmiskorpuse Joala 42 katlamajas on paigaldatud katel tüüp Prextherm 470, võimsusega 0, 47 MW ja katel tüüp GN3, võimsusega 0,455 MW. Tootmiskorpuse Tehase 3 katlamajas on paigaldatud kaks veetorustik-katelt, tüüp DE DIETRICH GT-411, üldvõimsusega 1,2 MW. Kütusena kasutatakse maagaasi. Kütuse kulu: aastas - kuni 490 tuh.nm³/a. Gaasikatlamajad on ette nähtud küttesoojuse tootmiseks ning tööstuse tootmiskorpuste kuuma veega varustamiseks.

Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi), info tel: 332 4412.

Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele välisõhu saasteloa reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist esitada Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontorile saasteloa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.