

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 29.07.2019

Avaldamise lõpp: 30.07.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing SuFe (registrikood: [10275577](#)) (aadress Nooruse 1-1, Tõstamaa alevik, Pärnu linn) vee erikasutusloa nr [L.VV/330034](#) muutmise otsuse ja loa eelnõu on valminud. Vee erikasutusluba sooviti muuta seoses Tõhela reoveepuhasti rekonstrueerimisega. Uus reoveepuhasti koosneb kolme kambrilisest septikust (15 m³) ja imbpeenrast (240 m²). Olemasoleva pumpla survetoru on ühendatud septikule eelneva voolurahustuskaevuga. Septiku viimasest kambrist väljub kaks väljavoolutoru, mõlemad suunduvad jaotuskaevu, mis kumbki on varustatud nelja regulaatoriga. Jaotustorudel on kasutatud painduvaid käänikuid. Imbpeenar koosneb 8 imbtorst. Imbpeenra arvutuslik reoveehulk põhiprojekti kohaselt on 45 IE kohta on $Q_a=3,2\text{m}^3/\text{d}$. VeeS § 8 lõike 3 kohaselt ei ole vaja vee erikasutusluba vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kuid see tegevus peab vastama VeeS § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele. Kuna Tõhela reoveepuhasti pinnasesse juhitava heitvee kogused jäävad alla viie kuupmeetri ööpäevas (loa taotluses on märgitud heitvee koguseks 3,2 kuupmeetrit ööpäevas) ei ole vaja enam vee erikasutusluba nimetatud tegevuseks. Tõhela heitvee väljalask jääb vee erikasutusloasse avarii väljalaskmena, mida kasutatakse ainult avarii olukordades. Seega lisatakse vee erikasutusloasse Tõhela puhasti avarii väljalask. Lisaks muudetakse Tõhela puurkaevust lubatud põhjaveekogust, vastavalt 10 m³/d, 900 m³/kv ja 3600 m³/a.

Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 447 7388).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee), kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1501577