

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 04.10.2011

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et AS Otepää Veevärk (äriregistrikood 10273845) taotleb välisõhu saasteluba Otepää linnas Kopli 6a asuvale katlamajale. Katlamaja töötab aastaringselt. Katlamajas on multitsükloniga põhikatel AK 3000 nominaalvõimsusega 2,2 MW, katel Kiviõli 80 nominaalvõimsusega 0,9 MW ja reservpõleti nominaalvõimsusega 1,0MW. Kütuse kuluks prognoositakse maksimaalselt 4000 tihumeetrit puitkütust ja 6 tonni põlevkiviõli aastas. Taotletavate saasteainete maksimaalsed heitkogused on: vääveldioksiid (SO₂) - 0,496 t/a; lämmastikdioksiid (NO₂) - 4,034 t/a; süsinikoksiid (CO) - 48,023 t/a; tahked osakesed - 12,663 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel (LOÜ) - 1,920 t/a; raskmetallid kokku - 0,0053 t/a ja süsinikdioksiid (CO₂) - 4358,851 t/a. Saasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris Valgas Kesk 12, tel 766 6144, e-post: valga@keskkonnaamet.ee. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.