

Keskkonnamõju hindamise teated

Avaldamise algus: 26.05.2011

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest teatamine

Otsustaja: Sillamäe Linnavalitsus (Sillamäe Kesk 27, kontaktisik peaökoloog Vladimir Mirotvortsev, telefon 392 5731, e-post mirotvortsev@sillamae.ee).

Sillamäe Linnavalitsuse 19. mai 2011 korraldusega nr 291-k otsustas Sillamäe Linnavalitsus jätta algatamata keskkonnamõju hindamine projektile "Sillamäe sadama 110 kilovoldi kaabelliinide projekt".

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus ja eesmärgid: Projekt käsitleb Sillamäe Sadama territooriumile projekteeritava 110/20 kilovoldi alajaama elektritoidet 2 ahelalise 110 kilovoldi kaabelliini kaudu Eesti Energia OÜ Allika 110/20/6 kilovoldi alajaamast.

Planeeritav projekti "Sillamäe sadama 110 kilovoldi kaabelliinide projekt" lahendus:

- Rajada olemasoleva Allika 110/20/6 kilovoldi alajaama 110 kilovoldi jaotla erinevatesse sektsioonidesse kaks uut 110 kilovoldi lahtrit.
- Liitumislahtritest viiakse faasijuhtmed Allika alajaama maa alale paigaldavatesse 110 kilovoldi kaablilõpumuhvidele.
- Lõpumuhvidelt viiakse 110 kilovoldi XLPE plastisolatsiooniga kaablid kaevisesse.
- 2 ahelalise kaabelliini ühes ahelas paigutatakse kolm ühesoonelist kaablit kolmnurkselt ja seotakse iga 10 m tagant plastlindiga kokku.
- Kaablitrassi pikkus 1 950 m.
- Side tagamiseks on vaja paigaldada 12SM kiuga metallivaba kiudoptiline side-maakaabel.
- Sidekabel otsastatakse täies mahus alajaamade sidekappidesse paigaldatavates 19 jaotuspaneelis.

Projekti raames on võimalikud keskkonda mõjutavad tegurid puuduvad, kuna projekti teostatakse juba olemasolevate trasside juurde.

Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee (alamenüüs kommunaalinfo ja keskkonnakaitse) ning Sillamäe Linnavalitsuses Sillamäel Kesk 27 tööpäevadel kella 8.00-12.00 ja 13.00-17.00.