

Saastuse kompleksloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 07.11.2011

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et Elering AS (registrikood 11022625, käitise asukoht Tagamaa MÜ, Kirdalu küla, Saku vald) on esitanud Kiisa avariireserv elektrijaama keskkonnakompleksloa taotluse. Elering AS taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse § 7 lg 3 p 1 ja Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002 määruse nr 150 § 1 lg 1 p 3 alusel, mis sätestab, et keskkonnakompleksluba on nõutud, kui käitaja tegevusvaldkonnaks on energia tootmine muudes üle 400 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmetes. Elering AS kavandab rajada 250 elektrilise võimsusega avariioreservelektrijaama. Elektrijaama eesmärk on tagada Eesti elektrisüsteemide tasakaal elektrisüsteemis toimuvate avariide korral. Elektrijaam töötab maksimaalselt kuni 500 tundi aastas, keskmiselt töötatakse kuni 200 tundi aastas. Põhikütusena kasutatakse maagaasi, kuid stardi-, tagavara- ja lisakütusena kasutatakse ka diiselmootorit. Elering AS keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris, aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn. Info tel 674 4817 või e-posti aadressil kerli.rasta@keskkonnaamet.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada kahe nädala jooksul teate avaldamise päevast alates.

Teadaande avaldamise alus: Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse § 29 lg 1.