

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 21.11.2011

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, lähtudes välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on menetlusse võtnud SW Soojus OÜ (äriregistrikood 11376062) välisõhu saasteloa taotluse. Saasteluba taotletakse Võrumaal Võru vallas Kubijal asuva haigla katlamajale. Katlamajas on hakkepuidul ja turbal töötav eelkoldega katel „Orion“ 2,5 MW ja põlevkivi kütteõli töötav katel DKVR-2,5-1,3 2,03 MW. Katlad töötavad keskmiselt kuni 8760 h/a ja tarbivad kokku puitkütust kuni 5000 t/a, põlevkivi kütteõli 700 t/a ja turvast 5000 t/a. Taotletavad saasteainete heitkogused katlamajast välisõhku kokku on: lämmastikoksiidid (NO_x) 13,8 t/a; tahked osakesed (PM-sum) 46,0 t/a; süsinikoksiid (CO) 55,2 t/a; vääveldioksiid (SO₂) 11,2 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (VOC-com) 4,6 t/a; raskmetallid (RM-sum) 0,07 t/a; süsinikdioksiid (CO₂) 4874,4 t/a. Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris Võrus Karja 17a. Info telefonil 766 6144 või e-posti aadressil: voru@keskkonnaamet.ee.

Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmunist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.