

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 30.12.2019

Avaldamise lõpp: 31.12.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et N.R. Energy Osaühing (registrikood: [12364776](#)) (aadress Järve küla 1, Järve küla, Kohtla vald, Ida-Viru maakond, 30331) poolt esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) muutmise taotluse alusel on valminud muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV/320985 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõu. Õhusaasteloa muutmist taotletakse katlamajale, mis asub aadressil Nooruse tn 3a, Loksa linn, Harju maakond (katastritunnus: 42401:005:0048). Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses uue hakkepuidukatla kasutusele võtmisega, mis peaks toimuma hiljemalt 30.06.2022.

N.R. Energy Osaühingu põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35401). Rekonstrueerimise käigus soetatakse uus hakkepuidukatel (nimisoojusvõimsus 5,88 MWth). Tipukatlaks või reservi jäävad olemasolevad õlikatlad Loos, (nimisoojusvõimsused 4,149 MWth ja 1,3 MWth). Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni.

Kuna uue katla käiku andmine toimub 2022. aastal, siis üleminekuperioodil jäävad põhikateldena töösse õlikatlad (suur talvel ja väike suvel). Selle asjaoluga on arvestatud ka saasteainete lubatud heitkoguste taotlemisel. Lisaks on arvestatud võimalusega, et uus katel saadakse töökorda varem kui kavandatud ning seetõttu on selle heitkogused lisatud üleminekuaja limiitidesse.

Pärast katlamaja rekonstrueerimist saab hakkepuidu aastane kulu olema kuni 10 059 t/a ja põlevkiviõlil kuni 1000 t/a. Suitsugaasid puidukatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 18 m ja suudme läbimõõt 0,95 m. Eralduvate suitsugaaside joonkiirus temperatuuril 150 °C on 14,4 m/s. Suitsugaasid 1.-st õlikatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 25,8 m ja suudme läbimõõt 0,8 m. Eralduvate suitsugaaside joonkiirus temperatuuril 180 °C on 4 m/s. Suitsugaasid 2.-st õlikatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 25,8 m ja suudme läbimõõt 0,4 m. Eralduvate suitsugaaside joonkiirus temperatuuril 180 °C on 5 m/s.

Puidukatel on varustatud multitsükloni ja elektrifiltriga TPE 12-2,0, mis tootja andmeil garanteerib tahke fraktsiooni sisalduse suitsugaasides alla 30 mg/Nm³. Püüdeseadme tööd saab kontrollida pidevalt kaudsete näitajate (kolde rõhk, suitsuventilaatori parameetrid) alusel. Detailsem kontroll teostatakse kogu kütteseadme ülevaatusel u. viieaastase vahega.

Ettevõtte tootmisterritoorium ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal, kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad. Lähim elamu asub kaitise heiteallikatest ca 37 m kaugusel lääne suunas.

N.R. Energy Osaühingu Loksa katlamaja vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on kaitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” kohaselt, kuna põletusseadmete võimsused ületavad määruses nr 67 kehtestatud künnist.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere).

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1562738