

Joogivee müümisloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 22.12.2011

Terviseameti Põhja talitus teatab, et OÜ Loo Vesi (registri nr 10451270), asukohaga Saha tee 9F, Loo 74201 Harjumaa taotleb joogivee müümisloa. Joogivee müümisloa taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Neeme küla Jõelähtme valla piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele raua, mangaani, kloriidi ja ammooniumi sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 500 mikrogrammi/liitris, ammooniumi - 2,0 mg/liitris, mangaani - 500 mikrogrammi/liitris, kloriidi - 500 mg/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn) info tel 694 3700.

Teate avaldamise õiguslik alus: Sotsiaalministri 21.12.2001. a määrus nr 152 TKvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord § 2 lg 4.