

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 06.12.2011

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest, et on valminud AS Otepää Veevärk (äriregistrikood 10273845) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/321165 eelnõu. Luba antakse Otepää linnas Kopli 6a asuvale katlamajale. Katlamajas on kaks puidukatelt ja üks reservpõleti. Korraga võivad töötada talvisel külmal ajal põhikatel AK 3000 katel võimsusega 2,2 MW ja reserpõleti võimsusega 1,0 MW. Suveperioodil köetakse katelt Kiviõli 80 võimsusega 0,9 MW. Kütuse kuluks prognoositakse kuni 4000 t/a puidukütet ja 6 t/a põlevkivi kütteõli. Katlamaja töötab aastaringselt. Taotletavate saasteainete maksimaalsed heitkogused on: vääveldioksiid (SO₂) - 0,496 t/a; lämmastikdioksiid (NO₂) - 4,034 t/a; süsinikoksiid (CO) - 48,023 t/a; tahked osakesed - 12,663 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel (LOÜ) - 1,920 t/a; raskmetallid kokku - 0,0043 t/a ja süsinikdioksiid (CO₂) - 4358,851 t/a. Tekkivate saastetainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatuse taseme piirväärtustele. Saasteloa eelnõu, loa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris Valgas Kesk 12, tel 766 6144; e-post: valga@keskkonnaamet.ee. Eelnõu on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10536&a_id=1&t_id=13. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmunist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.