

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 25.01.2012

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest teatab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, et on valminud SW Soojus OÜ (äriregistrikood 11376062) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/321332 eelnõu. Luba antakse Võrumaal Võru vallas Kubijal asuva haigla katlamajale. Katlamajas on hakkepuidul ja turbal töötav eelkoldega katel "Orion" 2,5 MW ja põlevkivi kütteõli töötav katel DKVR-2,5-1,3 2,03 MW. Katlad töötavad keskmiselt kuni 8760 h/a ja tarbivad kokku puitkütust kuni 5000 t/a, põlevkivi kütteõli 700 t/a ja turvast 5000 t/a. Taotletavad saasteainete heitkogused katlamajast välisõhku kokku on: lämmastikoksiidid (NO_x) 13,8 t/a; tahked osakesed (PM-sum) 46,0 t/a; süsinikoksiid (CO) 55,2 t/a; vääveldioksiid (SO₂) 11,2 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (VOC-com) 4,6 t/a; raskmetallid (RM-sum) 0,07 t/a; süsinikdioksiid (CO₂) 4874,4 t/a. Tekkivate saastetainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatuse taseme piirväärtustele. Saasteloa eelnõu, loa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris Karja 17a, tel 766 6144; e-post: voru@keskkonnaamet.ee. Eelnõu on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10536&a_id=1&t_id=13. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.