

Saastuse kompleksloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 11.06.2012

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et VKG Soojus AS (registrikood: 10160791, aadress: Ritsika 1, Kohtla-Järve 31027, Ida-Virumaa) esitas keskkonnakompleksloa nr KKL/320031 muutmise taotluse.

VKG Soojus AS taotleb Ahtme Soojuselektrijaama kateldes hakata koospõletama lisaks põlevkivi ja loomsetest kõrvalsaadustest biomassile ka põlevkivi ja peendisperset tuharikast tahket kütust ehk filtrikooki. Nimetatud filtrikook tekib VKG Oil AS õlide ettevalmistamise seadmel toorõlide (raske- ja keskõli) puhastamisel tahketest mehaanilistest lisanditest. Töödeldud ja kuivatatud filtrikook kujutab endast veidi õlikat tumedat värvi mittetolmavat puisteainet. Sisuliselt on tegemist produktiga, mis koostiselt sarnaneb põlevkivi koostisega, kuna selle lähtetoormeks on põlevkivi ilma muude täiendavate lisanditeta. Filtrikook on kasutatav kütusena, kuna sisaldab põlevat orgaanilist osa, põhiliselt põlevkiviõli ja bensiinifraktsiooni näol.

VKG Soojus AS keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4423, kontaktisik Kadri Tõnsau, e-post: kadri.tonsau@keskkonnaamet.ee.

Teadaande avaldamise õiguslik alus: Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus § 29 lg 1.