

Saastuse kompleksloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 22.08.2012

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et VKG Soojus AS (registrikood 10160790, aadress: Ritsika 1, Kohtla-Järve 31027, Ida-Viru maakond) esitas keskkonnakompleksloa nr KKL/319098 muutmise taotluse.

VKG Soojus AS taotleb loasse lisada Ahtme soojuselektrijaama neutraliseeritud tuhavee väljalask, seoses Ahtme soojuselektrijaama tuhavälja sulgemistöödega. Vee pH neutraliseerimise sõlm on ette nähtud sulgemistööde eel ja töödel tiikidesse koguneva ning ladestu järelhooldusel kogutava vee pH alandamiseks tasemele 9 ja alla. Väljal olev tuharinglusvesi juhitakse läbi neutralisaatori loodusesse. Tuhaveest väljale settinud sete maetakse mäe sisse. Selleks kaevatakse settimisväljakutele augud, mis kaetakse 1 m paksuse tuhakihiga. Neutraliseeritud tuhavee koguseks loetakse 622 240 m³ aastas, kuna arvestada tuleb ka sadevee kogusega. Tuhavälja järelhoolduse seire teostatakse vastavalt Ahtme SEJ tuhaväljaku järelhoolduse seirekavale.

VKG Soojus AS keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4423, kontaktisik Kadri Tõnsau, e-post: kadri.tonsau@keskkonnaamet.ee.

Teadande avaldamise õiguslik alus: Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus § 29 lg 1.