

Vee erikasutusloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 01.08.2012

Keskkonnaameti Viru regioon teavitab veeseaduse § 9' lõike 1 alusel, et võttis menetlusse Eesti Energia Kaevandused AS (registrikood 10032389, aadress: Jaama 10, Jõhvi 41533) vee erikasutusloa taotluse Vaivara vallas Ida-Virumaal Eesti Energia energiakompleksi põlevkivi ühendlao rajatiste heitvee juhtimiseks Mustajõkke.

Energiakompleksi ühendlao rajatiste pesusüsteemi heitvee puhastamiseks on rajatud gravitatiivne heitveeseliti. Heitveeselitisse juhitakse 6 põlevkivi käitlusrajatise pesuveed. Igal objektil koondatakse pesuvesi sisemise kanalisatsioonisüsteemiga kogumismahutisse ja pumbatakse sealt edasi heitveepuhastisse. Heitveeseliti toimib pideva läbivooluga. Selitis muutub vee liikumiskiirus aeglaseks (0,58 mm/s) ning hõljuvaine settib. Puhastatud heitvesi suunatakse äravoolukraavi kaudu Mustajõkke.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 37 ja veeseaduse § 91 lg 3-le on igaühel õigus tutvuda vee erikasutusloa taotlusega ning esitada kirjalikult põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Vee erikasutusloa taotlusega on võimalik tutvuda kuni loa väljastamiseni Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, 41539 Jõhvi. Informatsioon tel 332 4417; e-mail: julia.dubova@keskkonnaamet.ee.