

Saastuse kompleksloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 16.10.2012

Keskkonnaameti Viru regioon teatab, et algatab Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i (registrikood: 10579981, aadress: Elektrijaama tee 59, Narva 21004, Ida-Viru maakond) Balti Elektrijaama keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-137279 muutmise.

Tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse § 22 esitatud nõudest vaatab loa andja vähemalt üks kord aastas üle kompleksloa nõuded ja viib läbi käitise kohapealse ülevaatuse ning keskkonnakompleksloaga kehtestatud nõuete kontrolli. Keskkonnaamet teostas ettevõttele 2012.aasta ülevaatuse 29.08.2012, mille kohta on koostatud protokoll. Protokollis kohaselt on vajalik algtada loa muutmine vastavalt protokollis olevatele märkustele. Ettevõtte soovib saasteallikast 501 ja 601 vääveldioksiidi lubatud heitkoguse 600 t/a asemel 2000 t/a rohkem ehk SO₂ heitkoguseks 2600 t/a. Eesti Elektrijaama vääveldioksiidi lubatud aastase heitkoguse vähendatud osa 2000 t/a kantakse üle Balti Elektrijaama SO₂ aastase lubatud heitkoguse hulka, mis teeb Balti Elektrijaama saasteallikast 501 ja 601 SO₂ heitkoguseks 2600 t/a.

Lisaks soovib ettevõtte protokollis kohaselt katsetada turba põletamise võimekust Balti elektrijaama energiaplokis nr 11, kuna kaevandustes on turvas põlevkivi peal, mistõttu tuleks põlevkivi kättesaamiseks turvas eemaldada ja ära kasutada. Biokütuse etteande projekteerimisel on ette nähtud freesturba kasutamise võimalus, kuid reaalseid katseid turbaga pole läbi viidud. Ka katlad projekteerinud ja ehitanud firma Foster Wheeler lubab Balti elektrijaama 11. energiaplokis turvast põletada. Katsed planeeritakse läbi viia 2013.aasta kevadel, mille käigus põletatakse kuni 5000 tonni freesturvast. Sõltuvalt olukorrast on katsetuste kestvuseks hinnanguliselt planeeritud 1 kuni 4 päeva. Katseteks vajaliku freesturba tarnib Eesti Energia Kaevandused AS.

Keskkonnaamet nõustub turba katsepõletamisega, märkides loa muutmisel nimetatud tegevuse nõuded loa Tabelisse 66 "Kompleksloa nõuete ajutised erandid" ja katsetamise perioodi tähtajaks kuni 31.05.2013. Katsepõletuse korral tuleb saasteainete NO_x, SO₂, CO ja tahkete osakeste heitkogused määrata pidevmonitooringu alusel ning raskemetallid ja CO₂ määrata arvutuslikult.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i keskkonnakompleksloa ülevaatuse protokolliga ja loa eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi. Loa haldur Kadri Tõnsau, tel 332 4423, e-post: kadri.tonsau@keskkonnaamet.ee.

Teadande avaldamise õiguslik alus: Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus § 29 lg 1.