

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 06.11.2012

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 48 sätetest teatab Keskkonnaameti Viru regioon, et on valminud OÜ Askoterm (registrikood 10220955, aadress: Põllu 3 Vinni alevik Vinni vald Lääne-Virumaa 46601) Pajusti katlamaja välisõhu saasteloa eelnõu.

Ettevõtte põhitegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301).

Välisõhu saasteluba taotletakse Pajusti katlamaja saasteallikatele, mis asuvad Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Pajusti alevikus, Naaritsa 5. Saasteallikad on järgnevad:

- 1) LULWORTH-tüüpi gaasikatel, võimsusega 1,0 MWth. Kütusena kasutakse maagaasi, aastane kulu on kuni 210 tuhat m³. Suitsugaasid eralduvad 8 m kõrguse korstna kaudu;
- 2) puidupelletitel töötav täisautomaatne restkoldega katel ÜNMAK UKYS/3G-Y- 600, mis on ette nähtud tahke kütuse põletamiseks. Katel on soojusvõimsusega 0,82 MWth. Kütusena kasutakse puidupelleteid 424 t/a. Suitsugaasid eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 8 m.

Puidu- ja gaasikatlad koos ei tööta.

Olulisemad Pajusti katlamajast välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: lämmastikdioksiid 0,763; tahked osakesed, summaarsed (PM-sum) 7,632; süsinikoksiid 7,632; vääveldioksiid 0,076; lenduvad orgaanilised ühendid 0,366; plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0,002; tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0,004 ja süsinikdioksiid 393,862.

Lähim elumaja asub saasteallikatest 64 meetri kaugusel põhjas.

Keskkonnamõju hindamist ei algatatud, kuna keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lg 1 alusel ei kuulu ettevõtte tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Samuti ei kuulu tegevus Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu" tegevuste loetellu, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang.

OÜ Askoterm Pajusti katlamajal on hetkel kehtiv tähtajatu välisõhu saasteluba nr L.ÕV/319108. Uut välisõhu saasteluba soovib ettevõtte seoses uue puidupelletitel töötava katla paigaldamisega.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Info tel 325 8412, e-post merike.partma@keskkonnaamet.ee.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil:
<http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535>.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult e-posti aadressile laane-viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307 Rakvere, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest Ametlikes Teadaannetes. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.