

Joogivee müümisloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 07.03.2013

Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 TKvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord § 2 lg 4 alusel, et Aktsiaselts Saku Maja (registri nr 10344321), asukohaga Juubelitamede tee 6, Saku, Harjumaa, taotleb joogivee müümisloa. Joogivee müümisloa taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Tănassilma (Kungla), Saku vald piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 1000 mikrogrammi/liitris; mangaan - 60 mikrogrammi/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.