

Kompleksloa eelnõu valmimise teated

Avaldamise algus: 04.06.2013

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Eesti Energia Narva Elektriijaamad AS (registrikood 10579981, aadress Elektriijaama tee 59, 21004 Narva, Ida-Viru maakond) kompleksloa L.KKL.IV-137279 eelnõu. Ettevõtte taotleb saasteallika 501 lubatud SO₂ kontsentratsiooniks 3 000 mg/Nm³ ja tahkete osakeste kontsentratsiooniks 7 000 mg/nm³. Samuti taoteldakse 5 000 t SO₂ limiidi üle kandmist Eesti Elektriijaama kompleksloast (L.KKL.IV-172516) Balti Elektriijaama kompleksluppa (L.KKL.IV-137279). Ettevõtte soovib alustada ka kivisöe (kuni 20 000t) katsepõletamisega. Balti Elektriijaama põhitegevuseks on elektrienergia ja auru tootmine.

Eesti Energia Narva Elektriijaamad AS keskkonnakompleksloa otsuse ja loa eelnõudega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi kontoris aadressil Pargi 15, Jõhvi ning <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/>

Alus: Tööstusheite seadus § 165 lg 1 Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus § 29 lg 1.