

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 20.12.2013

Keskkonnaameti Viru regioon teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Rakvere Soojus (registrikood 10177099; Lembitu 7, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44316) välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. Katlamaja paikneb Keki tn 7, Näpi alevik, Sõmeru vald Lääne-Virumaal (77003:001:2120). Saasteloa taotlemise põhjuseks on ettevõtte välisõhu saasteloa L.ÕV.LV-14616 kehtivuse lõppemine 01.01.2014. Saasteloa omamise põhjuseks on Keskkonnaministri 02.08.2004 määrus nr 101 § 2 lg 1, mille kohaselt on välisõhu saasteluba nõutav kui põletusseadmete installeeritud kogusoojusvõimsus ületab 0,3 MW ühel tootmisterritooriumil. Rakvere Soojus AS Näpi alevikus Keki tn 7 paiknevasse katlamajja on paigaldatud kaks gaasikatelt kogu soojusvõimsusega 1,5 MW. Saasteallikaks on katlamaja korsten. Ettevõtte põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine - EMTAK 35301, kõrvaltegevusteks kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus - EMTAK 43221 ning enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus - EMTAK 68201. Kinnistu on 100% tootmismaa sihtotstarbega. Kinnistu pindalaks on 0,73 ha. Kinnistu paikneb Näpi aleviku äri- ja tootmismaade ning elamualade vahelisel alal. Lähim elamu paikneb saasteallikast ca 120 m kaugusel kirdes (Näpi tee 12). Kaitsealuseid objekte saasteallika teoreetilises mõjupiirkonnas ei paikne. Katlamaja kasutatakse sooja tootmiseks kohalikku soojusvõrku. Saadavat soojust kasutatakse piirkonna kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Katlamajas kasutatakse kütusena maagaasi. Maagaasi tarbimisaine alumiseks kütteväärtuseks on 33,6 MJ/ml. Katlaruumi on installeeritud kaks katelt De Dietrich Thermique GT 518 soojusvõimsusega 1 MW ja ICI Rex 50 soojusvõimsusega 0,5 MW. Katlamaja kogu soojusvõimsus on seega 1,5 MWth. Katlamaja töötab kütteperioodil kuni 5280 tundi aastas. Kütuse aastakulu on kuni 220 000 ml/aastas. Põletusseadme korstnast eraldub välisõhku lämmastikoksiide, süsinikoksiide, lenduvad orgaanilised ühendeid ja süsinikdioksiide. Põletusseadmete avarii korral võib toimuda kontrollimatu heide. Samuti võivad esineda väga lühiajalised tavapärasest suuremad heitmed välisõhku põletusseadmete käivitamisel ja seiskamisel. Põletusseadme avarii korral võib toimuda kontrollimatu heide. Samuti võivad esineda väga lühiajalised tavapärasest suuremad heitmed välisõhku põletusseadme käivitamisel ja seiskamisel. Saasteallika mõjupiirkond ehk saavutatakse 10% saasteaine piirväärtusest ainult lämmastikoksiidide puhul. NOx puhul ulatub saasteallika mõjupiirkond kuni 0,11 km-ni. Piirkonnas on valdavaks edelatuuled. Mõjuala peamiselt allatuult jäävas osas on maakasutuselt valdavaks äri-ja tootmine, mõjuala kaugemasse osasse jäävad ka elamualad.

Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris Kunderi 18, tel 325 8401. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmunist esitada Keskkonnaameti Viru kontorile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.