

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 18.11.2021

Avaldamise lõpp: 19.11.2021

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Utilitas Eesti (registrikood: [10419088](#)) (aadress Punane tn 36, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) keskkonnaloa taotlus ja selle lisaks olev lubatud heitkoguste projekt (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 25.10.2021 kirja nr T-KL/1009293 all) on menetlusse võetud.

AS Utilitas Eesti omab aadressil Põhja tn 27, Keila linn, Harju maakond katlamaja, milles toodetud soojus edastatakse kaugküttevõrku ning kasutatakse hoonete kütmiseks ning sooja vee tootmiseks. Ettevõtte soovib keskkonnaluba nr L.ÕV/319517 muuta seoses alternatiivkütuse (maagaas) kasutuselevõtuga.

Katlamajas on kasutusel kaks põlevkiviõlil töötavat katelt (nimisoojusvõimsusega 5,99 MW ja 12,66 MW) ning üks liikuvate restidega eelkoldega tahke kütuse (puiduhake, tükkturvas) katel (nimisoojusvõimsusega 8,24 MW). Taotluse kohaselt on maagaasi planeeritav aastane kulu kuni 896 tuhat m³, põlevkiviõli kulu kuni 800 tonni aastas, puiduhakke kulu kuni 16500 tonni aastas ja tükkturba kulu kuni 1871 tonni aastas.

Katlamaja töötab aastaringelt. Katlamaja baaskoormuse soojus toodetakse tahke kütuse katlaga. Tipukoormuse soojus ja tahke kütuse katla hoolduse ja remondi perioodil toodetakse soojus põlevkiviõli ja/või maagaasiga. Kõikide katelde suitsugaasid juhitakse teraskorstnasse, kõrgusega 35 m ja heitgaaside väljumisava suurusel 1,2 m.

Tahke kütuse (puiduhake, tükkturvas) põlemisel tekkinud suitsugaaside puhastamiseks tahketest osakestest on paigaldatud multitsüklon. Katlamaja tahke kütuse katla järele on paigaldatud suitsugaaside kondensaator suitsugaaside jääksoojuse taaskasutamiseks. Suitsugaaside kondenseerimise seade võimaldab täiendavalt puhastada suitsugaasid osakestest ja raskmetallidest, sh ka vääveldioksiidist täiendav puhastamine.

Lisaks eelnevale käitisel on kasutusel kaks 1000-tonnise mahtuvusega kütusemahuti (maht kokku kuni 2000 tonni), milles hoiustatakse põlevkiviõli. Käitisel olev kolmas mahuti ei ole kasutuses.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (<https://kotkas.envir.ee/>), menetlus nr M-117595, dokument nr T-KL/1009293.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi, Järva maakond. alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku koosolekut korraldamata.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Karine Vest
Telefon: 56970884

E-post: karine.vest@keskkonnaamet.ee

Teadande number 1848514