

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 20.12.2013

Keskkonnaameti Viru regioon teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Rakvere Soojus (registrikood 10177099; Lembitu 7, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44316) välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. Saasteloa taotlemise põhjuseks on ettevõtte välisõhu saasteloa L.ÕV.LV-23624 kehtivuse lõppemine 13.02.2014. Saasteloa omamise põhjuseks on Keskkonnaministri 02.08.2004 määrus nr 101 § 2 lg 1, mille kohaselt on välisõhu saasteluba nõutav kui põletusseadmete installeeritud kogusoojusvõimsus ületab 0,3 MW ühel tootmisterritooriumil. Rakvere Soojus AS Rakveres Tallinna tn 3a paiknevasse katlamajja on paigaldatud kaks gaasikatelt kogu soojusvõimsusega 0,553 MW. Saasteallikaks on katlamaja korsten. Ettevõtte põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine - EMTAK 35301, kõrvaltegevusteks kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus - EMTAK 43221 ning enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus - EMTAK 68201. Kinnistu on 100% tootmismaa sihtotstarbega. Kinnistu asukoha piirkonna puhul on tegu multifunktsionaalse alaga. Lähialadel paikneb nii elamumaid, ühiskondlike ehitiste (vallamaja, näitustemaja) maid kui ka ärimaid. Lähim elamu paikneb saasteallikast ca 50 m kaugusel (Tallinna tn 7a). Lähim kaitsealune objekt paikneb u 85 läänes ning selleks on Rakvere Rahvapark ehk Rakvere mõisa park. Katlamaja kasutatakse sooja tootmiseks kohalikku soojusvõrku. Saadavat soojust kasutatakse piirkonna kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Katlamajas kasutatakse kütusena maagaasi. Maagaasi tarbimisaine alumiseks kütteväärtuseks on 33,6 MJ/ml. Katlaruumi on installeeritud kaks katelt Bongioanni T04/8 soojusvõimsusega 0,208 MW ja Bongioanni T04/12 soojusvõimsusega 0,345 MW. Katlamaja kogu soojusvõimsus on seega 0,553 MWth. Katlamaja töötab kuni 8760 tundi aastas. Kütuse aastakulu on kuni 150 000 ml/aastas. Põletusseadme korstnast eraldub välisõhku lämmastikoksiide, süsinikoksiide, lenduvad orgaanilised ühendeid ja süsinikdioksiide. Põletusseadmete avarii korral võib toimuda kontrollimatu heide. Samuti võivad esineda väga lühiajalised tavapärasest suuremad heitmed välisõhku põletusseadmete käivitamisel ja seiskamisel. Põletusseadme avarii korral võib toimuda kontrollimatu heide. Samuti võivad esineda väga lühiajalised tavapärasest suuremad heitmed välisõhku põletusseadme käivitamisel ja seiskamisel. Ühegi saasteaine puhul saasteallika mõjupiirkonda ei teki ehk ei saavutata 10% saasteaine piirväärtusest.

Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris Kunderi 18, tel 325 8401. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist esitada Keskkonnaameti Viru kontorile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.