

Saasteloa väljastamisteed

Avaldamise algus: 13.02.2014

Keskkonnaamet teatab, lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 83 lõikest 1, et väljastas ettevõttele Aktsiaselts Rakvere Soojus (registrikood 10177099; Lembitu 7, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44316) välisõhu saasteluba nr L.ÕV/324459. Aktsiaselts Rakvere Soojus Tallinna tn 3a, Rakvere, Lääne-Virumaal (66301:011:0310) paikneval katlamajal oli eelnevalt välisõhu saasteluba nr L.ÕV.LV-14616, mis oli väljastatud Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse poolt 30.04.2004 ning aegus 13.02.2014.

Aktsiaselts Rakvere Soojus katlamaja asub Lääne-Virumaal Rakvere linnas Tallinna tn 3a (66301:011:0310). EHAK - 0663 (Rakvere linn). Kinnistu on 100% tootmismaa sihtotstarbega. Kinnistu pindalaks on 0,016 ha. Saasteallika asukohakaart on esitatud joonisel 1 ja asendiplaan joonisel 2. Kinnistu asukoha piirkonna puhul on tegu multifunktsionaalse alaga. Lähialadel paikneb nii elamumaid, ühiskondlike ehitiste (vallamaja, näitustemaja) maid kui ka ärimaid. Lähim elamu paikneb saasteallikast ca 50 m kaugusel (Tallinna tn 7a). Lähim kaitsealune objekt paikneb u 85 läänes ning selleks on Rakvere Rahvapark ehk Rakvere mõisa park.

Aktsiaselts Rakvere Soojus põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Ettevõtte täiendavateks tegevusaladeks on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus - EMTAK 43221; enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus - EMTAK 68201. Katlamaja kasutatakse sooja tootmiseks kohaliku soojusvõrku. Saadavat soojust kasutatakse piirkonna kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks. Katlamajas kasutatakse kütusena maagaasi. Maagaasi tarbimisaine alumiseks kütteväärtuseks on 33,6 MJ/ml. Katlaruumi on installeeritud kaks katelt Bongioanni T04/8 soojusvõimsusega 0,208 MW ja Bongioanni T04/12 soojusvõimsusega 0,345 MW. Katlamaja kogu soojusvõimsus on seega 0,553 MWth. Katlamaja töötab kuni 8760 tundi aastas. Kütuse aastakulu on kuni 150 000 ml/aastas. Soojusenergia tootmismahd on maagaasil $150 \times 33,6 = 5040$ GJ $\times 0,278 = 1401,1$ MWh. Kütuse erikulu on $150\,000 / 1401,1 = 107$ ml/MWh. Kütuse maksimaalne kulu on 58 ml/h. Katlamaja korstna kõrgus maapinnast on 9,76 m.

Ettevõtte tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu ei olnud vajalik algtada keskkonnamõju hindamist või kaaluda selle vajalikkust eelhinnanguga.

Luba nr L.ÕV/324459 on tähtajatu kehtivusega.

Alates 01.02.2014 jõustus keskkonnaministri poolt 12.11.2013 vastu võetud määrus nr 66 (edaspidi määrus nr 66) "Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded" mille kohaselt kehtestati välisõhu saasteloa taotlusele ja saasteloa sisule uued nõuded. Alates 01.02.2014 väljastatakse load uutel vormidel.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere. Välisõhu saasteluba on kättesaadav internetipõhises andmekogus <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/> ning veebilehelt <https://klis2.envir.ee/>. Väljastatud välisõhu saasteluba on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.