

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 21.04.2022

Avaldamise lõpp: 22.04.2022

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Green AS (registrikood: [11184032](#)) (aadress Lelle tn 22, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba või õhusaasteluba) taotlus ja selle lisaks olev lubatud heitkoguste projekt (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 18.03.2022 kirja nr T-KL/1011967 all) on menetlusse võetud.

Ettevõtte taotleb Paide elektrijaama keskkonnakompleksloa nr KKL-508826 asemel keskkonnaluba, kuna käitis ei ületa keskkonnakompleksloa kohustuse künnist. Käitise summaarne põletusseadmete võimsus jääb alla 50 MWth.

Paide elektrijaam vajab keskkonnaluba tulenevalt 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 3 lõikest 1, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. Lisaks vajatakse keskkonnaluba tulenevalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2, mille kohaselt on jäätmeluba nõutav jäätmete taaskasutamiseks.

Ettevõtte käitis Paide elektrijaam asub aadressidel Ruubassaare tee 3 ja Raudtee tn 5, Paide linn, Paide linn, Järva maakond (katastritunnused 56601:004:0124, 56601:004:0125; sihtotstarve tootmismaa 100%). Raudtee tn 5 kinnistul asub koostootmisjaam ja puitkütusel töötav katlamaja (Wärtsila katlamaja). Koostootmisjaamas on kasutusel puitkütusel töötav keevkiht-põletustehnoloogial põhinev aurukatel VAPOR-BFB, mille võimsuseks sisseantava kütuse järgi 12,6 MW th. Aurukatla sissekütmiseks kasutatakse gaasil töötavat põletit (5 MWth). Katlamajja on paigaldatud puitkütusel töötav veekatel Biograte (9,3 MWth).

Ruubassaare tee 3 kinnistul asub gaasikatlamaja. Katlamajja on paigutatud gaasil (maagaas või biogaas/biometaan) töötav Danstoker Global (8.6 MWth) veekatel.

Hakkepuidu põletamisel tekivad tuhajäätmed (jäätmekoodiga 10 01 01 ja 10 01 03), mille osas teostatakse jäätmekäitlustoimingut R5m kogusega kuni 1500 t/a.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (<https://kotkas.envir.ee/>), menetlus nr M-119539, dokument nr T-KL/1011967.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi, Järva maakond.

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Karine Vest
Telefon: 56970884
E-post: karine.vest@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1912232