

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 06.05.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse Tamsalu Kalor AS (registrikood 10246506, aadress Ääsi 9, Tamsalu, Tamsalu vald, Lääne-Virumaa 46107) välisõhu saasteloa L.ÕV/321317 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on saabunud Keskkonnaametisse 29.04.2014 ning registreeringu numbriks on V 9-4/14/2285-5. Saasteloa muutmise põhjuseks on uue, lisandunud saasteallika lisandumine. Katlamajja, Ääsi 9, Tamsalu paigaldati skruuber ning puiduhakkel töötava katla suitsugaasid juhitakse läbi skruuberi välisõhku.

Taotleja põhitegevusalaks on auru- ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Lähim elumaja asub 60 m kaugusel katlamaja saasteallikatest ning kool 330 m kaugusel, lasteaed 170 m kaugusel. Katlamaja maksimaalne tööaeg aastas: 8650 h/a.

Katlamajas on töös järgmised katlad: BIO-2,5, kütuseks hakkepuut võimsusega $P = 2,5 \text{ MW} = 2,72 \text{ MWth}$; K-850, kütuseks põhk võimsusega $P = 0,8 \text{ MW} = 0,96 \text{ MWth}$.

Samuti on katlamajas kaks reservis olevat vedelkütusel töötavat katelt: K-110 võimsusega $P = 1,9 \text{ MW} = 2,07 \text{ MWth}$ ja Futura 2 võimsusega $P = 2,0 \text{ MW} = 2,17 \text{ MWth}$. Vedelkütusel töötavate katelde eesmärgiks on tarbijate soojusenergiaga varustamine tahkekütuse katelde remondi ajal kütteperioodil. Kütusena kasutatakse põlevkiviõli.

Hakkepuidul töötav katlal kasutatakse suitsugaaside puhastamiseks multitsüklonit, peale multitsüklonit on paigutatud soojusvaheti (skruuber). Katlal BIO-2,5 on võimalik skruuberist suitsugaasid suunata mööda ning juhtida välisõhku läbi korstna (saasteallikas 1) juhul, kui skruuberi töös esineb võimalikke häirete korral või kui teostatakse tehnohooldust.

Iga katel omab suitsugaaside väljalasuvava ning on varustatud korstnaga. Kütteperioodil külmade ilmadega töötavad katlamajas tahkekütusekatlad BIO-2,5 ja K-850, suvel katel K-850. Kevadel ja sügisel töötab katel BIO-2,5. Puidul töötavale katlale on katla efektiivsuse tõstmiseks paigaldatud skruuber. 30.10.2013 on tehtud katlamajas mõõtmised Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi poolt.

Välisõhu saasteloa L.ÕV/321317 muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Arlene.Allandi@keskkonnaamet.ee, 3258412). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Kuni välisõhu saasteloa muutmiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere 44307. Välisõhu saasteloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.