

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 21.09.2007

Järvamaa Keskkonnateenistus teatab, et on menetlusse võtnud SA KOERU HOOLDEKESKUS (äriregistrikood 90008347, aadress Ida 2, 73001 Koeru, Järvamaa) välisõhu saasteloa taotluse Järvamaal Koerus Ida 2 asuvale katlamajale. Saasteallikaks on hooldekeskuse katlamaja, kus soojusenergia tootmiseks kasutatakse põhiliselt 1,26 MW katelt, reservis on üks "Kiviõli 80" ning veel üks väiksem katel sooja vee tootmiseks. Kütusena kasutatakse põlevkiviõli kuni 250 t/a. Toodev energia kulub suvel sooja vee saamiseks, talveperioodil ruumide kütteks ja sooja vee saamiseks. Lähimad elamud asuvad 66 meetri kaugusel. Taotlusega on võimalik tutvuda ja selle kohta arvamust avaldada Järvamaa Keskkonnateenistuses Türil, Wiedemanni 13. Info tel 384 8744 või e-post: egle.alt@jarva.envir.ee