

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 22.09.2022

Avaldamise lõpp: 23.09.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Adven Eesti AS (registrikood: [10066299](#)) (aadress Kassi tn 13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618) 09.08.2022 esitatud keskkonnaloa muutmise taotlusmaterjalide alusel on valminud muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV.IV-152462 eelnõu ja keskkonnaloa nr L.ÕV.IV-152462 muutmise korralduse eelnõu (edaspidi eelnõud). Tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV.IV-152462 taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Kesk tn 4 (registriosa nr 4158308; katastritunnus 51301:003:0089) kinnistul asuva kaitise (edaspidi Narva-Jõesuu katlamaja) paiksetest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Ettevõtte taotleb õhusaasteloa nr L.ÕV.IV-152462 muutmist seoses põlevkiviõli ja kerge kütteõli kasutusele võtmisega ning uute heiteallikate lisandumisega.

Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Narva-Jõesuu katlamajas on soojusenergia tootmiseks kolm katelt. Kaks katelt on soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega a` 4,7 MWth, mille tarbeks kasutatakse kas maagaasi, põlevkiviõli või kerget kütteõli. Kateldes kasutatakse ühte kütuseliiki korraga ning suitsugaasid väljutatakse ühe korstna kaudu (heitallikas K1). Kolmas katel (tahkekütusekatel) on soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 2,5 MWth ning kütusena kasutatakse kas puiduhaket või tükkturnvast. Suitsugaasid väljutatakse läbi uue rajatava korstna (heitallikas K2), mis on varustatud multitsükloniga, mille püüdeefektiivsus tahkete osakeste osas on 76%. Lisaks paigaldatakse katlamaja juurde 50 m3 mahuti (heitallikas V1) põlevkiviõli ja kerge kütteõli hoiustamiseks. Mahutis hoitakse korraga ühte vedel kütuseliiki, mis tuuakse kaitisesse autotranspordiga.

Käitis töötab aastaringelt ning katlad võivad töötada vastavalt vajadusele kas kõik eraldi või kõik koos, olenevalt soojusenergia tootmise vajadusest. Kasutatavad kütuseliigid valitakse vastavalt kütuseturu situatsioonile, sõltuvalt kütuseliigi kättesaadavusest ja hinnast.

Käitis on ümbritsetud transpordimaade ja elamumaadega ning lähimad korterelamud jäävad kaitise heiteallikastest ca 30 m kaugusele. Ettevõtte kavandatava tegevusega võib kaasneda mõningast lõhnahäiringu esinemist.

Ettevõtte taotletav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 oluliste keskkonnamõjuga tegevuste nimistusse, mille puhul on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg 2 prim 1 nimetatud tegevusega. Ettevõtte tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“. Lähtudes eelnevast, ei ole KMH algatamine kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhinnangut vastavalt KeHJS § 6 lg 2 prim 3 ega kaaluda KMH vajalikkust.

Eelnõu(de) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris üle Eesti.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=21072

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või tel. 524 0165 kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus

väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1977393