

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 24.11.2022

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 18.11.2022 otsusega nr 1-7/22-429 Elering AS hoonestusloa taotluse osas keskkonnamõju hindamise (KMH).

Hoonestusloa taotletakse Suur-Emajõe jõe põhja kahe 110 kV elektrikaabelliini (Tartu-Ülejõe ja Anne-Tööstuse) paigaldamiseks. Tegevuse eesmärgiks on amortiseerunud 110 kV õhuliinide asendamine kaabelliinidega. Uute 110 kV kaabelliinide rajamiseks kasutatakse XLPE isolatsiooniga kaableid, mis on Emajõe säängi ulatuses projekteeritud jõe esimesse kandvasse kihti.

L8055 Tartu-Emajõe ja L8048 Tartu-Ülejõe alajaamade vahelise 110kV kaabelliini paigaldamisel Emajõgi V3 katastriüksusele (79301:001:0673) rajatava puuraugu sügavus on Emajõe põhjast arvestatuna 2,8 m, laius 0,4 m ning pikkus veepiirist veepiirini ~88 m (ehituslune pind ~82,5 m²). L8053 Anne-Tööstuse alajaamade vahelise 110kV kaabelliini paigaldamisel Emajõgi V9 katastriüksusele (79301:001:0737) rajatava puuraugu sügavus on Emajõe põhjast arvestatuna 1,9 m, laius 0,4 m ning pikkus veepiirist veepiirini ~75 m (ehituslune pind ~30 m²). Hoonestusloa taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 15 p 8 ja Hendrikson & Ko poolt koostatud keskkonnamõju eelhindangust.

Hendrikson & Ko poolt (töö nr 22004317) koostatud KMH eelhindangu järelduste kohaselt ei kaasne tegevuse elluviimisega ebasoodsa mõju teket Natura 2000 võrgustiku alale ega kaitsealustele loodusobjektidele. KMH eelhindangu kohaselt ei ole tegevusega kaasnevad mõjud ka muudele keskkonna elementidele eeldatavalt olulised. TTJA nõustub KMH eelhindangu järeldustega, mille kohaselt kavandataval tegevusel ei ole eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Arendaja on Elering AS (registrikood: [11022625](#)) kontaktandmed: Ene Antik, e-post ene.antik@elering.ee, telefon 520 1328.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Nele Väits, e-post nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Endla 10a, Tallinn (etteteatamisel) või elektrooniliselt dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/22-429.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

peaspetsialist Nele Väits
Telefon: 6672151
E-post: nele.vaits@ttja.ee

Teadanda number 2006212