

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 11.12.2014

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest teatab Keskkonnaamet, et on valminud SW Energia OÜ (rg-kood 10552918) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/325725 andmise eelnõu. Käitaja taotleb välisõhu saasteluba heitmete eraldamiseks välisõhku Võru vallas Parksepa alevikus asuvale katlamajale. Käitaja põhitegevusalaks on soojatootmine (EMTAK kood 35301). Katlamaja ümbritsevale maa-alale jääb elamurajoon ja tööstushooned. Lähim korterelamu asub katlamaja korstnast 64 meetri kaugusel. Katlamajas on põletusseadmeks on kaks katelt. Puidukatel, võimsusega 4,5 MW ja põlevkiviõlikatel, võimsusega 4,5 MW. Aastane max kütusekulu on kuni 3300 hakkpuitu ja 800 tonni põlevkiviõli. Katlamaja töötab aastas max 5760 tundi. Lubatud saasteinete heitkogused on: lämmastikdioksiid (NO₂) - 4,560 t/a; süsinikoksiid (CO) - 36,036 t/a; vääveldioksiid (SO₂) - 12,800 t/a; lenduvad orgaanilised saasteained (LOÜ) - 1,441 t/a; tahked osakesed - 30,030 t/a; raskmetallid kokku 0,027 t/a ja süsinikdioksiid (CO₂) - 2351,947 t/a. Saasteainete hajumisarvutused näitavad, et saasteainete maksimaalsed kontsentratsioonid jäävad tunduvalt alla lubatust. Eelnõu, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Võru Karja 17a, tel 786 8360, e-post: voru@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil: <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr>. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloa reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate illumist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.