

Saasteloa väljastamisteated

Avaldamise algus: 30.01.2009

Järvamaa keskkonnateenistus teatab, et on TOOTSI TURVAS AS-ile (äriregistrikood 10021374, aadress Tööstuse 1, Tootsi 87501, Pärnumaa) väljastanud välisõhu saasteloa nr L.ÕV.JÄ-203686. Saasteallikaks on Järvamaal Türi vallas Säreveres asuv AS-ile Tootsi Turvas kuuluv katlamaja, milles toodetavat soojusenergiat kasutatakse Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha ruumide kütmiseks. Katlamajas on kasutusel kaks katelt soojusvõimsusega 1,6 ja 0,963 MW. Kütusena kasutatakse tükkturvast kuni 2300 t/a ja puidugraanuleid kuni 150 t/a. Lähimad elumajad jäävad saasteallikast ligi 50 meetri kaugusele. Olulisemad taotletavad välisõhku eralduvad saasteained on tahked osakesed - 6,718 t/a, süsinikoksiid - 15,848 t/a, lämmastikoksiidid - 8,209 t/a, lenduvad orgaanilised ühendid - 2,774 t/a, vääveldioksiid - 5,325 t/a ja süsinikdioksiid - 2779,616 t/a.

Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse¹ § 6 lõigetes 2 ja 3, § 11 lõikes 2 ja § 12 lg1 punktis 2 sätestatu, otsustas Järvamaa keskkonnateenistus jätta keskkonnamõju hindamine algatamata, kuna ettevõtte tegevusega kaasneb väheoluline keskkonnamõju. Saasteallikast välisõhku eralduvate saasteainete koostis ja kogused vastavad kehtivatele normatiividele ning saastetaseme piirväärtusi ei ületata. Seoses eeltooduga ei tekita saasteallikas keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.

Välisõhu saasteloa taotlusmaterjalidega ja väljastatud loaga saab tutvuda Internetis <http://klis.envir.ee> ja Järvamaa keskkonnateenistuses aadressil Wiedemanni 13, Türi, Järvamaa. Info tel 384 8744 või e-post: egle.alt@jarva.envir.ee.