

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 20.11.2015

Avaldamise lõpp: 21.11.2115

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaseltsi Est-Agar (registrikood: [10215434](#)) (aadress Estagari, Kärla alevik, Kärla vald 93501, Saare maakond) vee erikasutusloa nr [L.VV/321396](#) muutmise ja loa eelnõu on valminud. Ettevõtte esitas taotluse vee erikasutusloa nr [L.VV/321396](#) punkti 7 muutmiseks koos põhjendusega, kus palub kogu agaritööstuses tekkiva heitvee juhtida suublasse ühe väljalaskme kaudu, koodiga SA032.

Keskkonnaamet leiab, et taotlus vee erikasutusloa punkti 7 muutmiseks on põhjendatud ning nõustub agari pleegitusvee juhtimisega biolodusse, kuna pleegitusvee biolodusse suunamine võimaldab pikendada selle setitamiseks kuluvat viibeaega, agaritööstuses bioloogilise puhasti töö on alates 2014.aastast oluliselt paranenud ning on loodud eeldus, et agaritööstusest juhitakse suublasse loa nõuetele vastav heitvesi.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare, telefon 4527777, e-post: saare@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris Tallinna 22, Kuressaare kontoris, telefonil 4527777 või e-post aadressile: saare@keskkonnaamet.ee, kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

Vee spetsialist Melika Paljak

Telefon: 4527763

E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 876591