

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 01.09.2023

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 27.08.2023 otsusega nr 1-7/23-291 AS-i Utilitas Tallinn soojuspumba toimimiseks vajalike mereveetorude trassi hoonestusloa menetluses keskkonnamõju hindamise (KMH).

Hoonestusloa taotluse kohaselt hakkab soojuspumbajaam tootma soojus- ja jahutusenergiat Tallinna lahe mereveest. Kavandatud mereveetorude trass koosneb mitmetest torudest, millest osad on pealevoolu torud ja osad on tagasivoolu torud, mille kaudu kasutatud merevesi merre suunatakse. Ühe toru läbimõõt on eelduslikult kuni 2 m ja veevõtu toru pikkus ligikaudu 9 km. Keskkonnamõju vähendamiseks on tagasivoolu torud planeeritud ehitada võimalikult lühikesed, tagasivoolu torude täpne pikkus lahendatakse ehitusprojektis. Torude kinnitusviisiks merepõhjas on lukustatud betoonankrud ümber toru. Merepõhja sügavus koormataval alal jääb kuni 70 m piiresse ning maksimaalne mereveetorude trassikoridori laius on 280 m. Paigaldatavate torude maksimaalne ehitisealune pindala on 181 000 m² ja hoonestusloa taotlusega hõlmata koormatava ala maksimaalne pindala on 2 760 000 m². Hoonestusloa taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 punktist 18, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2, 4 ja 8, § 12 lõikest 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 punktidest 7 ja 10 ning OÜ Hendrikson & Ko 05.04.2023 tööst nr 22004324 „Tallinna merevee soojuspumba rajatise ja merevee torujuhtme keskkonnamõju hindamise eelhinnang“.

Arendaja on AS Utilitas Tallinn (registrikood: [10811060](#)) Katri Paas Mohando, katri.paas@utilitas.ee, tel +372 514 5944

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 6672 135).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/23-291.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2115256