

Keskkonnamõju hindamise algamata jätmise teade

Avaldamise algus: 02.08.2024

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) otsustajana teatab, et on jätnud algamata 02.08.2024 otsusega nr 1-7/24-262 Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) hoonestusloa taotlusele Emajõe koormamiseks 10 kV veekaabelliiniga keskkonnamõju hindamise (KMH).

Hoonestusloa taotluse kohaselt paigaldati Tartus Kaarsilla rekonstrueerimise projektiga seoses kinnisel meetodil sundpuurimisega 10 kV kaabelliin 60 m lõigul vähemalt 2 m sügavusele Emajõe põhjast. Kaabelliini otstarve on Emajõe 110 kV alajaama ja Kohviku alajaama elektrivõrgu ühendamine. Kaabelliin paikneb kaitsetorus PVC 125ON D=160mm ning selle ehitise alune pindala on ca 9,6 m². Kaabli mark on AHXAMK-W3x240+35Cu. Hoonestusloa taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 2 punktist 18 ja lõikest 2³, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2 ja 8, § 12 lõikest 1¹ ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 punktist 6. Kuna taotletava hoonestusloa esemeks olev elektrikaabelliin on veekogusse juba paigutatud ning selle rajamisel on võimalik keskkonnamõju juba ilmnunud, siis puudub vastavalt KeHJS § 6 lõikele 2³ vajadus KMH eelhindangu andmiseks. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning täiendavaid keskkonnauuringuid ei ole vaja hoonestusloa menetluse etapis läbi viia.

Arendaja on Elektrilevi OÜ (registrikood: [11050857](#)) aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskipoisti tn 2, 10138; kontaktisik: Ulvi Männama, Ulvi.Mannama@energia.ee.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Viktoria Burtin, e-post viktoria.burtin@ttja.ee, telefon 620 1751).

KMH algamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda eelneval etteteatamisel tööpäeviti TTJA kontoris aadressil Endla 10a, Tallinn või elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/24-262.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2322936