

Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise teade

Avaldamise algus: 31.05.2016

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 23 ja § 19 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet järelevalvajana teatab, et on heaks kiitnud 31.05.2016 kirjaga nr 6-3/16/1223-9 Leevi hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Põlvamaal Veriora vallas Leevi külas Võhandu jõe kaldal asuva Leevi hüdroelektrijaama peahoone rekonstrueerimine ning sisseseade uuendamine, kasutusele võetakse kahekordselt reguleeritav Kaplan S-turbiin.

KMH aruandes hinnati kahte alternatiivi: 0-alternatiivi (uuendatakse HEJ sissevoolukanal ning jätkatakse olemasoleva HEJ tegevust, ökoloogilise vooluhulga turbiinita, ca 136 kW) ja alternatiiv I (HEJ sissevoolukanali uuenduse lõpetamine ja pikendamine kuni HEJ hoone korrigeeritud asupaigani, kus kasutatakse kahekordselt reguleeritavat Kaplan S-turbiini (ca 207 kW)). Hindamise tulemusena eelistatakse alternatiivi I, KMH aruandes peatükis 8.2 „Alternatiivide ja hindamistulemuste kokkuvõte“ märgitakse, et kavandatava tegevusega negatiivset keskkonnamõju, mis ei ole leevendatav, ei põhjustata. Samas peatükis lehekülgedel 73-76 on välja toodud leevendusmeetmed, millega tuleb kavandatava tegevuse elluviimisel arvestada.

KMH aruande juurde on lisatud Nikolai Laanetu poolt koostatud eksperthinnang ning selle alusel on täiendatud ka KMH aruannet „Hinnang Võhandu jõe kalastikule ja Leevi HEJ paisule rajatava kalapääsu ning hüdroelektrijaama koostoitumisele“, töö kokkuvõttes märgitakse, et kavandatav HEJ rekonstrueerimine koos kalapääsuga ja paisu varustamine veetaseme regulaatormehhanismidega ning turbiini töörežiimide ajakohastamisega tagavad paisutuse täpse ja hästi kontrollitava veetaseme hoidmise ning sellega ka kalapääsu nõuetekohase toimimise ning kalade liikumise võimalused üle tõkestusrajatise.

KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktsik Siret Punnisk, e-post siret.punnisk@keskkonnaamet.ee, telefon 799 0913).

Arendaja(d) on Leevi HPP OÜ (registrikood: [11767785](#)) Hariduse 3-6 Räpina, tel 5624 1055

Ekspert on Osaühing Alkranel (registrikood: [10607878](#)) Elar Põldvere, tel 528 9197 Otsustaja on Keskkonnaamet

KMH aruande ja selle heakskiitmise otsusega ning muude asjasse puutuvate materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Räpina kontoris aadressil Kalevi 1a Räpinas tööaegadel ning internetis Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil: <http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=41975&Root=41975>.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 958769